

REQUERIMENTO N. 02, DE 16 DE MAIO DE 2025.

Autoria Vereador: **Hélio Kaminski**

Com base no que dispõe a Lei Orgânica do Município de Lucas do Rio Verde e no Regimento Interno desta Câmara Municipal, requeiro à Mesa, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do Plenário, seja requerido a presença na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde (preferencialmente em Sessão Ordinária), a presença do Diretor do SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto), senhor Paulo Nunes, para prestar esclarecimento sobre os seguintes assuntos:

1 – Situação da EEE (Estação Elevatória de Esgoto), do bairro Pioneiro, a qual está conduzindo esgoto IN NATURA, no Córrego Lucas;

2 – Situação da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) do Residencial Parque das Flores, a qual totalmente ineficiente, causando poluição ambiental e mau cheiro aos moradores;

3 – Situação de ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), Sul (Bairro Venturini, que tem capacidade para tratar 5,8 litros/segundo, e recebe 60 litros/segundo.

4 – Mostrar valores:

- a) Arrecadados;
- b) Gastos com folha e prestadores de serviço;
- c) Gastos com manutenção;
- d) Gastos com Investimentos;

O motivo deste requerimento se dá em razão da obrigatoriedade, imposta por Lei, da fiscalização do Poder Legislativo sobre atos do Poder Executivo e Autarquias, considerando que os assuntos acima, representam uma grande preocupação com algo que está ligado diretamente à saúde pública.

Lucas do Rio Verde-MT, Edifício Vereador Carlos Krieger Girotto,
Plenário Vereador João José Callai, 16 de maio de 2025.

HÉLIO KAMINSKI
Vereador